



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

18.08.2021

№ 382

Про затвердження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії для МКП «Херсонтеплоенерго» на 2021 – 2022 роки

Розглянувши лист міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» від 30.07.2021 №382-03-16 про затвердження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії для міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» на 2021 – 2022 роки, на підставі законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», з метою виконання Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України 244-94), затверджених Держжитлокомунгоспом України, Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 № 12, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії для міського


комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» на 2021 – 2022 роки (додаються).

2. Міському комунальному підприємству «Херсонтеплоенерго» врахувати в роботі загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії на 2021 – 2022 роки, затверджені пунктом 1 цього рішення.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ігор КОЛИХАЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
комітету міської ради
18.08.2024 № 382

Загальновиборничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втраг теплової енергії
для міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» на 2021 – 2022 роки

Продукція, роботи, послуги (за формою 11-МТП)		Обсяги виробництва продукції			Паливо (кг умовного палива/од. продукції)			Теплова енергія (Гкал/од. продукції)			Електроенергія (кВт.год/од. продукції)			
Код	Найменування	Од. виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
160	Теплоенергія, вироблена і відпущена котельнями	Гкал	214 094	212 380	227 245	161,4	160,6	160,6	-	-	-	40,1	37,7	38,6
330	Втрати теплової енергії	Гкал	-	-	-	-	-	-	26 253	29 352	31 518	-	-	-
	те ж у відсотках	%	-	-	-	-	-	-	12,3	13,8	13,9	-	-	-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
комітету міської ради

№ _____

Загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії
для міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» на 2021 – 2022 роки
(котельні МКП "Херсонтеплоенерго", обладнанні системами автономного опалення (САО))

Пор. №	Найменування котельні	Теплоенергія, вироблена і відпущена котельнями (Гкал)	Паливо (кг у.п./од. продукції)	Втрати теплової енергії (Гкал/од.продукції)	Електроенергія (кВт.год/од.продукції)
1	Котельня, вул.21-а Східна, 29	72,8	166,1	-	12,7
2	Котельня, вул.20-а Східна, 31	30,0	169,3	-	15,3
3	Котельня, вул.20-а Східна, 31-а	68,3	167,0	-	13,1