



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

02.09.2021

№ 392

Про затвердження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії для Дочірнього підприємства «Теплотехсервіс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Теплотехніка» на 2021 – 2022 роки

Розглянувши лист Дочірнього підприємства «Теплотехсервіс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Теплотехніка» від 09.08.2021 №183-21 про затвердження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії для Дочірнього підприємства «Теплотехсервіс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Теплотехніка» на 2021 – 2022 роки, на підставі законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», з метою виконання Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України 244-94), затверджених Держжитлокомунгоспом України, Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 № 12, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії для Дочірнього підприємства «Теплотехсервіс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Теплотехніка» на 2021 – 2022 роки (додаються).

2. Дочірньому підприємству «Теплотехсервіс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Теплотехніка» врахувати в роботі загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії та втрат теплової енергії на 2021 – 2022 роки, затверджені пунктом 1 цього рішення.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради

02.09.2021 № 392

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ
ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2022 РІК

по Дочірньому підприємству "Теплотехсервіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Група компаній "Теплотехніка"

Продукція (за формою 11-МТП)			Обсяги відпуску продукції, робіт, послуг			ПАЛИВО (кг у.п./од.продукції)			ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ (тис. Гкал/од.продукції)			ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ (кВт.г/од.продукції)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код	Найменування	Од. виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
6030	Відпуск теплової енергії	Гкал	4355	4354	3592	160,2	162,83	163,14	-	-	-	38,3	38,97	47,21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради № 392

РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2021 - 2022 роки
по Дочірньому підприємству "Теплотехсервіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Група компаній "Теплотехніка"

Об'єкти	Показники	Од.виміру	Період														Рік	
			Січень	Лютий	Березень	Квітень опал.	Квітень літн.	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень літн.	Жовтень опал.	Листопад	Грудень		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Кількість днів у опалювальному періоді	Днів	31	28	31	6								6	30	31	163	
Всього по підприємству	Відпуск теплової енергії	Гкал	797,90	692,54	597,42	64,27	16,27	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	16,27	64,27	529,17	712,72	3592,48	
	Умовне паливо	кг у.п.	129398,80	112318,53	96195,95	10580,02	3313,36	4137,19	4137,19	4137,19	4137,19	4137,19	4137,19	2551,82	10574,83	84971,27	115479,25	586069,78
		кг у.п./Гкал	162,17	162,18	161,02	164,62	203,65	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50	156,84	164,54	160,57	162,03	163,14	
	Електроенергія	кВт.год	30287	27330	30254	5858	1249	1620	1561	1609	1598	1539	1309	5857	29273	30265	169609	
кВт.год/Гкал		37,96	39,46	50,64	91,15	76,77	79,69	76,78	79,14	78,60	75,70	80,45	91,13	55,32	42,46	47,21		
Котельня смт Наддніпрянського	Відпуск теплової енергії	Гкал	440,32	380,22	326,47	32,83								32,83	284,75	390,90	1888,32	
	Умовне паливо	кг у.п.	70915,10	61248,34	52652,25	5263,81								5258,62	45953,88	62986,37	304278,37	
		кг у.п./Гкал	161,05	161,09	161,28	160,34								160,18	161,38	161,13	161,14	
	Електроенергія	кВт.год	22094	19955	22094	4274								4274	21381	22094	116166	
кВт.год/Гкал		50,18	52,48	67,68	130,19								130,19	75,09	56,52	61,52		
Котельня пологового будинку	Відпуск теплової енергії	Гкал	200,11	176,33	154,19	19,70	16,27	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	16,27	19,70	142,58	182,02	1028,82	
	Умовне паливо	кг у.п.	33196,44	29227,65	24789,41	3429,18	3313,36	4137,19	4137,19	4137,19	4137,19	4137,19	4137,19	2551,82	3429,18	22670,73	30039,27	173332,99
		кг у.п./Гкал	165,89	165,76	160,77	174,07	203,65	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50	156,84	174,07	159,00	165,03	168,48	
	Електроенергія	кВт.год	3720	3331	3687	718	1249	1620	1561	1609	1598	1539	1309	718	3561	3698	29918	
кВт.год/Гкал		18,59	18,89	23,91	36,45	76,77	79,69	76,78	79,14	78,60	75,70	80,45	36,45	24,98	20,32	29,08		
Котельня по вул. Ілліші Кулика, 31, корп. 7	Відпуск теплової енергії	Гкал	62,66	54,11	46,46	4,67								4,67	40,52	55,63	268,72	
	Умовне паливо	кг у.п.	10306,11	8900,22	7642,32	770,55									770,55	6664,31	9149,55	44203,61
		кг у.п./Гкал	164,48	164,48	164,49	165,00									165,00	164,47	164,47	164,50
	Електроенергія	кВт.год	1717	1553	1717	332									331	1663	1717	9030
кВт.год/Гкал		27,40	28,70	36,96	71,09									70,88	41,04	30,86	33,60	
Котельня по вул.49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 71	Відпуск теплової енергії	Гкал	94,81	81,88	70,30	7,07								7,07	61,32	84,17	406,62	
	Умовне паливо	кг у.п.	14981,15	12942,32	11111,97	1116,48									1116,48	9682,35	13304,06	64254,81
		кг у.п./Гкал	158,01	158,06	158,07	157,92									157,92	157,90	158,06	158,02
	Електроенергія	кВт.год	2756	2491	2756	534									534	2668	2756	14495
кВт.год/Гкал		29,07	30,42	39,20	75,53									75,53	43,51	32,74	35,65	