



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

29.08.2021

№ 593

Про встановлення середньомісячного нормативу теплового споживання для населення на послугу з постачання теплової енергії, яку надає міське комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго» в опалювальний період 2021 – 2022 років

З метою забезпечення стабільної роботи міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго», на підставі листа від 26.08.2021 № 1109-03-07 про погодження та затвердження нормативу теплового споживання з доданим до нього розрахунком нормативу теплового споживання, виконаним згідно з КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», затвердженим наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 14.12.1993, враховуючи Закон України «Про житлово-комунальні послуги», пункт 21 Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830, Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження від 25.10.1999 № 91, керуючись підпунктами 1, 21 пункту "а" статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити середньомісячний норматив теплового споживання для населення на послугу з постачання теплової енергії, яку надає міське комунальне підприємство (МКП) «Херсонтеплоенерго» в опалювальний період 2021 – 2022 років, у розмірі 0,0207 Гкал/місяць на 1 кв.м опалювальної площі (додається).

2. МКП «Херсонтеплоенерго»:

2.1. Застосовувати встановлений пунктом 1 цього рішення норматив при нарахуванні оплати споживачам (фізичним особам), у яких відсутні (тимчасово відсутні) прилади обліку теплової енергії, з моменту затвердження тарифів МКП «Херсонтеплоенерго».

2.2. Для бюджетних установ та інших споживачів МКП «Херсонтеплоенерго» нарахування за спожиту теплову енергію здійснювати виходячи з фактичних обсягів спожитої теплової енергії.

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2020 № 329 «Про затвердження нормативів теплового споживання для міського комунального підприємства (МКП) «Херсонтеплоенерго» вважати таким, що втратило чинність.

4. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВУ О.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
комітету міської ради
29.08.2021 № 593

Розрахунок
середньомісячного нормативу теплового споживання
для населення на послугу з постачання теплової енергії,
яку надає міське комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго»
в опалювальний період 2021 – 2022 років

Розрахунки нормативів проведено відповідно до КТМ-204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству 14.12.1993.

Вихідні дані:

1. Зведений план корисного відпуску теплової енергії власним споживачам МКП «Херсонтеплоенерго» на плановий період, затверджений директором МКП «Херсонтеплоенерго».

2. Загальна опалювальна площа приміщень у житлових будинках без приладів обліку теплової енергії, підключених до мереж МКП «Херсонтеплоенерго» (станом на 01.01.2021).

I. Опалення

Норматив річного споживання теплоенергії на опалення для населення:
Норматив річного споживання теплової енергії на опалення 1м² опалювальної площі визначається за виразом, Гкал / (рік*м²):

$$N_{\text{оп}}^{\text{рік}} = \frac{Q_{\text{оп}}^{\text{рік}}}{F}, \quad (1)$$

де:

F – сумарна опалювальна площа приміщень у житлових будинках без приладів обліку теплоенергії, (кв.м) F = 187 703,54 кв.м.

$Q_{\text{оп}}^{\text{рік}}$ – річна потреба теплоенергії на опалення приміщень у житлових будинках без приладів обліку теплоенергії згідно з планом корисного відпуску теплової енергії на 2021 рік складає 19 417,77 Гкал за опалювальний період.
Розрахунок здійснений за формулою:

$$Q_{\text{оп}}^{\text{рік}} = q_o \times \frac{t_{\text{вн}} - t_{\text{зов.сер}}}{t_{\text{вн}} - (-19^0)} \times n \times 24, \quad (2)$$

де:

q_o – сумарне годинне теплове навантаження на опалення житлових будинків без приладів обліку теплоенергії, $q_o = 12,7069$ Гкал/год. згідно з базою даних обліку споживачів;

$t_{вн}$ – нормативна температура всередині приміщень ($+18^{\circ}\text{C}$);

$t_{зов.сер}$ – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період (середньозважена за п'ять останніх років $+2,42^{\circ}\text{C}$);

n – кількість днів у розрахунковому періоді (усереднене значення за п'ять останніх років 151,6 днів).

Підставляючи значення у формулу 1, одержимо норматив річного споживання теплоенергії на опалення:

$$N_{оп}^{рік} = \frac{19\,417,77}{187\,703,54} = 0,1034 \text{ Гкал/рік} \cdot \text{м}^2$$

Середньомісячний норматив при оплаті протягом опалювального періоду:

$$n_{оп}^{сер\,міс} = \frac{0,1034 \times 365}{151,6 \times 12} = 0,0207 \text{ Гкал/міс} \cdot \text{м}^2$$