



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

16.11.2021

№ 768

Про встановлення середньомісячного нормативу теплового споживання на послугу з постачання теплової енергії, яку надає приватне підприємство «Херсонтеплогенерація» в опалювальний період 2021 – 2022 років

З метою забезпечення стабільної роботи приватного підприємства (ПП) «Херсонтеплогенерація», на підставі листа від 08.10.2021 №190/01 про затвердження нормативу теплового споживання з доданим до нього розрахунком нормативу теплового споживання, виконаним згідно з КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», затвердженим наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 14.12.1993, враховуючи Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження від 25.10.1999 № 91, керуючись підпунктами 1, 21 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити середньомісячні нормативи теплового споживання на послугу з постачання теплової енергії, яку надає ПП «Херсонтеплогенерація» в опалювальний період 2021–2022 років для населення, бюджетних установ та інших споживачів:

1.1. На житловий будинок за адресою: просп. Кутузова, будинок № 2, який не обладнано комерційним приладом обліку теплової енергії, у розмірі 0,022 Гкал/місяць на 1 кв.м опалювальної площі (додаток 1).

1.2. Для будівель комунальних закладів: комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»

Херсонської міської ради (вул. Кримська, 138) та комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради (просп. Ушакова, 22/1), де відсутні комерційні прилади обліку теплової енергії, у розмірі 0,024 Гкал/місяць на 1 кв.м опалювальної площі (додаток 2).

2. Приватному підприємству «Херсонтеплогенерація»:

2.1. Застосовувати встановлені пунктом 1.1 цього рішення нормативи при нарахуванні оплати за опалення абонентам, які проживають у житловому будинку за адресою: просп. Кутузова, будинок № 2, який не обладнано комерційним приладом обліку теплової енергії, з моменту затвердження тарифів ПП «Херсонтеплогенерація».

2.2. Застосовувати встановлені пунктом 2 цього рішення нормативи при нарахуванні оплати комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради (вул. Кримська, 138) та комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради (просп. Ушакова, 22/1), де відсутні комерційні прилади обліку теплової енергії, з моменту затвердження тарифів ПП «Херсонтеплогенерація».

3. Для населення та бюджетних установ ПП «Херсонтеплогенерація» нарахування за спожиту теплову енергію здійснювати виходячи з фактичних обсягів спожитої теплової енергії.

4. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора приватного підприємства «Херсонтеплогенерація» ІГНАТОВА М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ



Розрахунок

нормативів теплового споживання на послуги з постачання теплової енергії, яку надає приватне підприємство «Херсонтеплогенерація» на житловий будинок за адресою: просп. Кутузова, будинок № 2, який не обладнано комерційним приладом обліку теплової енергії

Розрахунки нормативів проведено згідно з методикою, викладеною в «Нормах та вказівках по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», КТМ-204 Україна 244-94, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству 14.12.1993.

Вихідні дані:

1. План реалізації теплової енергії приватного підприємства «Херсонтеплогенерація».
2. Загальна опалювальна площа житлових будинків станом на 01.10.2021.

Розрахунок нормативу річного споживання теплової енергії на опалення для потреб населення:

Норматив місячного споживання теплової енергії на опалення 1 кв. м опалювальної площі розраховується за формою, Гкал/(міс*кв. м):

$$N \text{ міс. оп.} = \frac{Q \text{ міс. оп.}}{F}, \quad (1)$$

де:

F – сумарна опалювальна площа житлових будинків, F = 119543,88 кв. м

Q міс оп – місячна потреба теплової енергії на опалення приміщень житлових будинків, Гкал на місяць, визначається за формулою:

$$Q \text{ міс оп} = q_0 \times \frac{t_{вн} - t_{зовн.ср.}}{t_{вн} - (-19^\circ)} \times N \times 24, \quad (2)$$

де:

q₀ – максимальне годинне теплове навантаження, Гкал/год= 8,0914;

t_{вн} – нормативна температура всередині приміщень (18°C);


t_{зовн.ср.} – середньомісячна температура зовнішнього повітря в Херсоні;

N – кількість днів опалення в місяці.

Норматив теплового споживання	Кількість днів опалення	Середня температура зовнішнього повітря	Гкал/міс*м ²
січень	31	-2,5	0,028
лютий	28	-1,6	0,024
березень	31	2,8	0,021
квітень	6	10,1	0,002
жовтень	6	10,1	0,002
листопад	30	4,3	0,018
грудень	31	-0,2	0,025
Рік	163	1,3	0,120
Середньомісячний, протягом опалювального періоду			0,022

Норматив теплового споживання застосовується при нарахуванні плати на послугу з постачання теплової енергії з розрахунку за 1 кв. метр опалювальної площі для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії.

 Заступник міського голови
 з питань діяльності виконавчих
 органів ради



Володимир ПЕПЕЛЬ

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

16.11.2021 № 768

Розрахунок

нормативів теплового споживання на послуги з постачання теплової енергії для комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради (вул. Кримська, 138) та комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради (просп. Ушакова, 22/1)

Розрахунки нормативів проведено згідно з методикою, викладеною в «Нормах та вказівках по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», КТМ-204 Україна 244-94, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству 14.12.1993.

Вихідні дані:

1. План реалізації теплової енергії приватного підприємства «Херсонтеплогенерація».
2. Загальна опалювальна площа приміщень та споруд комунальних закладів станом на 01.10.2021.

Розрахунок нормативу річного споживання теплової енергії на опалення для потреб комунальних закладів: комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради (вул. Кримська, 138) та комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради (просп. Ушакова, 22/1), в яких відсутні комерційні прилади обліку теплової енергії:

Норматив місячного споживання на послугу з постачання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі розраховується за формулою, Гкал/(міс*кв. м):

$$N \text{ міс. оп.} = \frac{Q \text{ міс. оп.}}{F}, \quad (1)$$

де:

F – сумарна опалювальна площа приміщень та споруд комунальних закладів, F = 48793 кв. м

Q міс оп – місячна потреба теплової енергії для приміщень і споруд комунальних закладів, Гкал за місяць, визначається за формулою:

$$Q \text{ міс оп} = q_0 \times \frac{t_{\text{вн}} - t_{\text{зовн. ср.}}}{t_{\text{вн}} - (-19^\circ)} \times N \times 24, \quad (2)$$

де:

q_0 – максимальне годинне теплове навантаження, Гкал/год = 3,3430;

$t_{вн}$ – нормативна температура всередині приміщень (20°C);

$t_{зовн.сер.}$ – середньомісячна температура зовнішнього повітря в Херсоні;

N – кількість днів у місяці.

Норматив теплового споживання	Кількість днів опалення	Середня температура зовнішнього повітря	Гкал/міс*кв. м
січень	31	-2,5	0,029
лютий	28	-1,6	0,025
березень	31	2,8	0,022
квітень	6	10,1	0,003
жовтень	6	10,1	0,003
листопад	30	4,3	0,020
грудень	31	-0,2	0,026
Рік	163	1,3	0,129
Середньомісячний, протягом опалювального періоду			0,024

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Володимир ПЕПЕЛЬ