



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м.Херсон**

09.06.2023

№ 2840

Про погодження планів заходів
з підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років
підприємств, що надають послуги з
виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії,
водопостачання та водовідведення

З метою підтримання належного рівня життєзабезпечення та надання житлово-комунальних послуг мешканцям Херсонської міської територіальної громади, враховуючи завершення у м. Херсоні опалювального періоду 2022 – 2023 років, забезпечення підготовки об'єктів підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років, беручи до уваги листи керівників підприємств: МКП «Херсонтеплоенерго» від 20.05.2023 № 1672-03-03, АТ «Херсонська ТЕЦ» від 29.05.2023 № 02-1/562, ПП «Херсонтеплогенерація» від 26.05.2023 № 1-26/05, ДП «Теплотехсервіс» ТОВ «Група компаній «Теплотехніка» від 30.05.2023 № 1-05/23, МКП «ВУВКГ м. Херсона» від 29.05.2023 № 02-12/483 Вих, КП «Три кринички» Херсонської міської ради від 29.05.2023 № 19, КП «Господар» Херсонської міської ради від 29.05.2023 № 17, КП «Наддніпрянка» Херсонської міської ради від 26.05.2023 № 92, КП «Теплокомунгосп» від 29.05.2023 № 73, враховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», відповідно до статей 17, 18, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10, статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від

03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), від 19.09.2022 № 658/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області», розпорядження Президента України від 02.03.2022 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом восьмим частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Погодити плани заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років об'єктів підприємств, що надають на території Херсонської міської територіальної громади послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення:

1.1. Міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» (додається).

1.2. Акціонерного товариства «Херсонська ТЕЦ» (додається).

1.3. Приватного підприємства «Херсонтеплогенерація» (додається).

1.4. Дочірнього підприємства «Теплотехсервіс» товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Теплотехніка» (додається).

1.5. Міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона» (додається).

1.6. Комунального підприємства «Теплокомунгосп» (додається).

1.7. Комунального підприємства «Наддніпрянка» Херсонської міської ради (додається).

1.8. Комунального підприємства «Три кринички» Херсонської міської ради (додається).

1.9. Комунального підприємства «Господар» Херсонської міської ради (додається).

2. Керівникам МКП «Херсонтеплоенерго» (ХОЖАЇНОВ С.), АТ «Херсонська ТЕЦ» (ПОПОВ П.), ПП «Херсонтеплогенерація» (ГОРІН О.), ДП «Теплотехсервіс» ТОВ «ГК «Теплотехніка» (СКОРОХОД В.), МКП «ВУВКГ м. Херсона» (САВЧЕНКО О.), КП «Теплокомунгосп» (БУРДЄЙНИЙ О.), КП «Наддніпрянка» ХМР (ПЕРЕСУНЬКО О.), «Три кринички» ХМР (ГРИЦУК Г.), КП «Господар» ХМР (ПІДЮРА І.):

2.1. Забезпечити виконання вказаних у пункті 1 планів заходів з підготовки об'єктів підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років.

2.2. Надавати до департаменту міського господарства міської ради, щомісяця до 15 та 30 числа, звіти про виконання плану заходів підприємств.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника начальника Херсонської міської військової адміністрації ОРЕХОВА С.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації


Роман МРОЧКО

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'Роман МРОЧКО'. The signature is fluid and extends across the width of the page.A smaller handwritten signature in blue ink, located at the bottom of the page. It is less legible than the main signature.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Засновник

ТОВ «ГК «Теплотехніка»



В. СКОРОХОД

ПОГОДЖЕНО

Розпорядження начальника

Херсонської міської

військової адміністрації

09.06.2023 № 274р

**План заходів
з підготовки теплового господарства ДП «Теплотехсервіс»
ТОВ «ГК «Теплотехніка» до роботи в осінньо-зимовий період
2023 – 2024 років**

| № н/п | Заходи | Відповідальний | Термін виконання | Виконано % |
|---|--|--|---------------------|---------------|
| Котельня КНП «Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня імені З.С. Клименко» Херсонської міської ради | | | | |
| 1 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | Гребініченко Л.В. Мірошніченко Н.В. | до 09.2023 | |
| 2 | Повірка приладів КВП та А | | до 08.2023 | |
| 3 | Проведення поточного ремонту ШГРП, ГРВ | | до 08.2023 | |
| 4 | Передсезонна підготовка (налагодження, перевірка ДВК, проведення контрольних електрозамірів) | | до 09.2023 | |
| 5 | Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж | | до 09.2023 | |
| 6 | Отримання акта готовності до опалювального сезону | | до 09.2023 | |
| Котельня, сел. Наддніпрянське | | | | |
| 1 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | Шамшура Л.П. Гребініченко Л.В. | до 09.2023 | |
| 2 | Повірка приладів КВП та А | | до 08.2023 | |
| 3 | Проведення поточного ремонту ШГРП, ГРВ | | до 08.2023 | |
| 4 | Передсезонна підготовка (налагодження, перевірка ДВК, проведення контрольних електрозамірів) | | до 09.2023 | |
| 5 | Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж | | до 09.2023 | |
| 6 | Отримання акта готовності до опалювального сезону | | до 09.2023 | |
| Дахова котельня по вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, 71 | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|------------|--|
| 1 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | Гребініченко Л.В. | до 09.2023 | |
| 2 | Повірка приладів КВП та А | | до 08.2023 | |
| 3 | Проведення поточного ремонту ШГРІ, ГРВ | | до 08.2023 | |
| 4 | Передсезонна підготовка (налагодження, перевірка ДВК, проведення контрольних електрозамірів) | | до 09.2023 | |
| 5 | Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж | | до 09.2023 | |
| 6 | Отримання акта готовності до опалювального сезону | | до 09.2023 | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор НП «Херсонтеплогенерация»
О. ГОРІН

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження начальника
Херсонської міської
військової адміністрації

№ 09.06.2023

План заходів
з підготовки теплового господарства НП «Херсонтеплогенерация» до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років

| № п/п | Найменування заходу | Од. вим. | Об'єм | Вартість, тис. грн | Термін виконання | Відповідальна особа (ШБ) | Контроль за виконанням (ШБ) |
|---------------------------------------|--|----------|--------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельня, просп. Кугузова, 2а, ЦТП-44 | | | | | | | |
| 1 | Ремонтні роботи на аварійних ділянках та гідравлічні випробування теплових мереж | м.п. | 4960,0 | 310,0 | травень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 2 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | од. | 5 | 750,0 | травень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 3 | Передсезонна підготовка (наладка, перевірка ДВК, проведення контрольних електрозамірювань) | од. | 5 | 55,0 | жовтень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| Котельня, просп. Ушакова, 22/1 | | | | | | | |
| 1 | Ремонтні роботи на аварійних ділянках та гідравлічні випробування теплових мереж | м.п. | 698,8 | 62,0 | червень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------|----------|-------------|------------|
| 2 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | од. | 3 | 81,0 | червень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 3 | Передсезонна підготовка (наладка, перевірка ДВК, проведення контрольних електрозамірювань) | од. | 3 | 37,0 | вересень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |

Котельня, вул. Карбишева, 26а

| | | | | | | | |
|---|--|------|-------|------|----------|-------------|------------|
| 1 | Ремонтні роботи на аварійних ділянках та гідравлічні випробування теплових мереж | м.п. | 311,2 | 34,0 | червень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 2 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | од. | 2 | 53,0 | червень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 3 | Передсезонна підготовка (наладка, перевірка ДВК, проведення контрольних електрозамірювань) | од. | 2 | 27,0 | вересень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |

Котельня (лікарня ім. Лучанського), вул. Кримська, 138

| | | | | | | | |
|---|--|------|--------|-------|--------|-------------|------------|
| 1 | Ремонтні роботи на аварійних ділянках та гідравлічні випробування теплових мереж | м.п. | 3292,0 | 520,0 | липень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 2 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | од. | 3 | 139,0 | липень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |

| 3 | Передсезонна підготовка (наладка, перевірка ДВК, проведення контрольних електротрозрамірювань) | од. | 3 | 43,0 | вересень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
|---|--|------|--------|-----------------|----------|-------------|------------|
| Котельня, вул. Чорноморська, 29б | | | | | | | |
| 1 | Ремонтні роботи на аварійних ділянках та гідравлічні випробування теплових мереж | м.п. | 1316,6 | 1500,0 | серпень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 2 | Проведення поточного ремонту котельного обладнання | од. | 3 | 68,0 | серпень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| 3 | Передсезонна підготовка (наладка, перевірка ДВК, проведення контрольних електротрозрамірювань) | од. | 3 | 33,0 | жовтень | Шенкін В.Г. | Горін О.М. |
| Всього: | | | | 3 712,00 | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
КП «Надніпрянка» ХМР



О. ПЕРЕСУНЬКО

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження начальника
Херсонської міської
військової адміністрації


09.06.2023 № 274р

План заходів

з підготовки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства КП «Надніпрянка»
ХМР до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Один. виміру | Завдання з підготовки |
|-------|--|-----------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі: | 1 | | |
| | Ремонт або заміна водопровідних мереж | | км | 0,310 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних мереж | 2 | км | 0,310 |
| | відомчих мереж | 3 | км | |
| | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | 4 | км | 0,102 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних мереж | 5 | км | 0,102 |
| | заміна насоса | 6 | шт. | 3 |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання: | | | |
| | Водопровідних насосних станцій ВНС / ВНС 3-го підйому: всього | 7 | од. | 0 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних ВНС | 8 | од. | 0 |
| | відомчих ВНС | 9 | | |
| | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | од. | 2 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних КНС | 11 | од. | 2 |
| | відомчих КНС | 12 | од. | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
КП «Три кринички» ХМР


Г. ГРИЦУК

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження начальника
Херсонської міської
військової адміністрації

09.06.2023 № 274P

**План заходів
з підготовки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Три кринички» ХМР до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років**

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Один. виміру | Завдання з підготовки |
|-------|--|-----------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі: | 1 | | |
| | Ремонт або заміна водопровідних мереж | | км | 0,460 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних мереж | 2 | км | 0,460 |
| | відомчих мереж | 3 | км | |
| | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | 4 | км | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних мереж | 5 | км | відсутні |
| | відомчих мереж | 6 | км | |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання: | | | |
| | Водопровідних насосних станцій ВНС / ВНС 3-го підйому: всього | 7 | од. | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних ВНС | 8 | од. | відсутні |
| | відомчих ВНС | 9 | | |
| | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | од. | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних КНС | 11 | од. | відсутні |
| | відомчих КНС | 12 | од. | |
| | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | од. | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних ВОС | 14 | од. | відсутні |
| | відомчих ВОС | 15 | од. | |
| | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | од. | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних КОС | 17 | од. | відсутні |
| | відомчих КОС | 18 | од. | |
| | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | од. | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних водозаборів | 20 | од. | відсутні |
| | відомчих водозаборів | 21 | од. | |
| | у тому числі: | | | |
| | Свердловин, всього: | 22 | од. | 4 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних свердловин всього | 23 | од. | 4 |
| | Виконано об'ємів | 24 | %. | |



ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
КП «Теплокомунгосп»

О. БУРДЕЙНИЙ

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження начальника
Херсонської міської
військової адміністрації

09.06.2023 № 274P

**План заходів
з підготовки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства комунального
підприємства «Теплокомунгосп» до роботи в осінньо-зимовий період 2023 –
2024 років**

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Один. виміру | Завдання з підготовки |
|-------|---|-----------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі: | 1 | | |
| | Ремонт або заміна водопровідних мереж | | км | 0,120 |
| | комунальних мереж | 2 | км | 0,120 |
| | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | | км | 0,02 |
| | комунальних мереж | 4 | км | 0,02 |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання: | | | |
| | водопровідних башт | 5 | од. | 2 |
| | утеплення колодязів, де встановлені лічильники | 6 | од. | 16 |
| | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 7 | од. | 2 |
| | комунальних КНС | 8 | од. | 2 |
| | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 9 | од. | відсутні |
| | комунальних ВОС | 10 | од. | відсутні |
| | Очисних споруд /ОС/, всього | 11 | од. | 1 |
| | комунальних КОС | 12 | од. | 1 |
| | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 13 | од. | відсутні |
| | комунальних водозаборів | 14 | од. | відсутні |
| | відомчих водозаборів | 15 | од. | |
| | У тому числі: | | | |
| | Свердловин, всього: | 16 | од. | 16 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних свердловин всього | 17 | од. | 16 |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
КП «Господар» ХМР



І. ПІДЮРА

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження начальника
Херсонської міської
військової адміністрації

09.06.2023

№ 274P

**План заходів
з підготовки об'єктів водопровідного господарства комунального підприємства
«Господар» ХМР до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років**

| № з/п | Види робіт | Один. виміру | Завдання з підготовки |
|-------|---|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі: | | |
| | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 12,4 |
| | у тому числі: | | |
| | комунальних мереж | км | 12,4 |
| | відомчих мереж | км | |
| | Свердловин, всього: | од. | 2 |
| | у тому числі: | | |
| | комунальних свердловин всього | од. | 2 |
| | Виконано об'ємів | %. | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
МКП «ВУВКГ м. Херсона»



О. САВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження начальника
Херсонської міської
військової адміністрації

09.06.2023 № 271/Р

План заходів

з підготовки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Херсона» до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Один. виміру | Завдання з підготовки |
|-------|--|-----------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі: | 1 | | |
| | Ремонт або заміна водопровідних мереж | | км | 0,520 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних мереж | 2 | км | 0,520 |
| | відомчих мереж | 3 | км | |
| | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | 4 | км | 0,142 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних мереж | 5 | км | 0,142 |
| | відомчих мереж | 6 | км | |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання: | | | |
| | Водопровідних насосних станцій ВНС / ВНС 3-го підйому: всього | 7 | од. | 6 / 63 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних ВНС | 8 | од. | 6 / 63 |
| | відомчих ВНС | 9 | | |
| | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | од. | 17 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних КНС | 11 | од. | 17 |
| | відомчих КНС | 12 | од. | |
| | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | од. | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних ВОС | 14 | од. | відсутні |
| | відомчих ВОС | 15 | од. | |
| | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | од. | 1 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних КОС | 17 | од. | 1 |
| | відомчих КОС | 18 | од. | |
| | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | од. | відсутні |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних водозаборів | 20 | од. | відсутні |
| | відомчих водозаборів | 21 | од. | |
| | У тому числі: | | | |

| | | | | |
|----------|---|----|-------------|---------------|
| | Свердловин, всього: | 22 | од. | 146 |
| | у тому числі: | | | |
| | комунальних свердловин всього | 23 | од. | 146 |
| | Виконано об'ємів | 24 | %. | |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання заходів з підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн | 7350,0 |

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о. директора

МКП «Херсонтеплоенерго»

С. ХОЖАЙНОВ

ПОГОДЖЕНО

Розпорядження начальника

Херсонської міської

військової адміністрації

№ 2449

План заходів

з підготовки теплового господарства МКП «Херсонтеплоенерго» до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років

| № п/п | Найменування об'єкта | Склад робіт | Кошторисна вартість, тис. грн | Виконавець |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕР-1 ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ | | | | |
| 1 | Котельня по вул. Івана Богуна (Ілліча), 95 | Капітальний ремонт котла ПТВМ-50 № 4 | 9500,000* | Підрядник |
| 2 | | Ремонт перекриття між поверхами | 33,000 | РЦ |
| 3 | | Ремонт теплоізоляції двох баків-акумуляторів котлової води S=80 кв.м | 17,488 | РЦ |
| 4 | | Заміна обв'язки сольових насосів на пластмасову трубу Д50 - 15 м (труба пластмасова-водопровідна) | 5,600 | ТЕР-1 |
| 5 | | Капремонт м'якої покрівлі будівлі ГРП | 4,200 | ТЕР-1 |
| 6 | | Частковий ремонт м'якої покрівлі будівель свердловин | 4,200 | РЦ |
| 7 | | Частковий ремонт м'якої покрівлі КТП | 4,200 | РЦ |
| 8 | | Частковий ремонт даху зимньої сторожки | 4,200 | РЦ |
| 9 | | Ремонт внутрішнього трубопроводу Ду600 - 6 м | 6,600 | РЦ |
| 10 | | Заміна (ревізія) засувок Ду300 - 2 шт. | 12,700 | РЦ |
| 11 | | Заміна (ревізія) засувок Ду150 на введенні холодної води на внутрішньому трубопроводі | 3,638 | РЦ |
| 12 | | Заміна труб ХВО Ду50 - 6м, заміна вентилів Ду50 (бронзових) - 2шт., Ду25 - | 4,560 | РЦ |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|--|-----------|
| | | 4 шт. | | | | |
| 13 | | Встановлення та обв'язка дизель-генератора на котельні по вул. Івана Богуна, 95 (безперебійне живлення котельні) | | 5468,628 | | Підрядник |
| 14 | | Встановлення та обв'язка дизель-генератора на котельні по вул. Івана Богуна, 95 (свердловина) | | 202,048 | | Підрядник |
| 15 | | Встановлення та обв'язка дизель-генератора на котельні по вул. Адмірала Макарова, 161а | | 151,996 | | Підрядник |
| 16 | | Встановлення та обв'язка дизель-генератора на котельні по вул. Купецькій, 3 | | 262,094 | | Підрядник |
| ТЕР-1 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ЦТП, ТП, ІТП | | | | | | |
| 17 | Тепловий пункт по вул. Стрітенській (Рози Люксембург), 21 | Ремонт м'якої покрівлі теплового пункту. Ремонт системи вентиляції. | | 18,600 | | Підрядник |
| 18 | ЦТП 22 | Встановлення автоматичних скидників повітря Ду-15 мм – 4 шт. | | 1,122 | | ТЕР-1 |
| 19 | | Встановлення автоматичних скидників повітря Ду-15 мм – 4 шт. | | 1,122 | | ТЕР-1 |
| 20 | ЦТП 27 | Встановлення автоматичних скидників повітря Ду-15 мм – 4 шт. | | 1,122 | | ТЕР-1 |
| ТЕР-1 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ | | | | | | |
| 21 | ТК 102 | Заміна засувок в ТК 102 - 2 шт. - Ду500, обв'язка - труба Ду500 - 12 м | | 277,400 | | ТЕР-1 |
| 22 | Від ТК133 до ТК134 | Ремонт тепломережі від ТК133 до ТК134, Ду200, L = 12 м | | 18,419 | | ТЕР-1 |
| 23 | ТК 8/1 - ТК 8/13 | Ремонт тепломережі Ду150 - 24 м | | 29,400 | | ТЕР-1 |
| 24 | ТК 8/13 – вул. Рубоча, 203а | Ремонт тепломережі Ду76 - 24 м, заміна (ревізія) засувок Ду80 - 2 шт. | | 26,088 | | ТЕР-1 |
| 25 | ТК-211 - ТК-212 | Ремонт тепломережі Ду500 - 12 м | | 149,499 | | ТЕР-1 |
| 26 | Від ТК10/4 до житлового будинку по вул. Івана Богуна (Ілліча), 82 | Заміна (ревізія) засувок від ТК10/4 до вул. Івана Богуна (Ілліча), 82, Ду50 - 2 шт. | | 2,200 | | ТЕР-1 |
| 27 | ТК8/5, ТК 8/13, ТК8/15, ТК8/7, ТК8/5а ТК6-7 | Заміна (ревізія) засувок: Ду80 - 4од., Ду100 - 4од. | | 65,235 | | ТЕР-1 |
| 28 | ТК8/3, ТК8/13 – Рубоча, 203а | Заміна (ревізія) вводу Ду80 - 64м. Заміна (ревізія) засувок Ду80 - 2шт, Ду100 - 2шт. | | 62,942 | | ТЕР-1 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|---------|-----------|
| 29 | TK8/5 - І.Богуна, 64а | Ремонт тепломережі від ТК 8/5 в напрямку житлового будинку по вул. Івана Богуна (Ілліча), 64а Ду50 L= 40 м (пластик), заміна (Ревізія) засувок Ду 50 - 2 шт. | 18,000 | ТЕР-1 |
| 30 | TK 13/4 | Ремонт теплової мережі Ду100-12м, Ду20-4м | 19,800 | ТЕР-1 |
| 31 | Від ЦТП-17 до ТК 17/2 ввд до житлового будинку по вул. Куліша, 3а | Ремонт тепломережі від ЦТП-17 до ТК 17/2 ввд до житлового будинку по вул. Куліша, 3а (транзит) Ду150 L=12,0 м. Ду100 L=10м | 22,886 | ТЕР-1 |
| 32 | Від ТК120 до ТК 123 | Ремонт тепломережі від ТК120 до ТК 123, Ду400, L= 4 м | 24,800 | ТЕР-1 |
| 33 | Від ТК-150 до ТК-151 | Заміна засувок Ду300 - 2 шт., Ду200 - 2 шт., Ду400 - 2 шт., обв'язка - труба Ду300 - 12 м, Ду400 - 8 м, Ду200 - 4 м | 135,654 | ТЕР-1 |
| 34 | TK1 | Врізка відтинаючих засувок Ду150 (Батерфляй) - 2шт. | 9,655 | ТЕР-1 |
| 35 | TK-4 - ТК-5 | Заміна (ревізія) засувок Ду80 - 1 шт. | 1,350 | ТЕР-1 |
| 36 | TK-9 – вул. Лугова, 33 | Ремонт тепломережі Ду108 - 12 м | 13,600 | ТЕР-1 |
| 37 | Просп. Ушакова, 83 - Ушакова, 85 | Ремонт тепломережі Ду76 - 12 м | 8,400 | ТЕР-1 |
| 38 | Транзитна мережа через житловий будинок по просп. Ушакова, 83 | Ремонт тепломережі Ду100 - 6 м | 5,500 | ТЕР-1 |
| 39 | Тепломережі від котельні по вул. Макарова, 161 від ТК2 до ТК3 | Теплові мережі від ТК2 до ТК3 заміна трубопроводу Ду150 L=12 м | 15,219 | ТЕР-1 |
| 40 | ЦТП 25 - Фонтанна, 19/3 | Ремонт тепломережі Ду200 - 10 м | 8,200 | ТЕР-1 |
| ТЕР-2 ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ | | | | |
| 41 | Котельня по Острівському шосе, 1 | Скільки котельні S= 75 м2 | 44,800 | РЦ |
| 42 | | Центровка і перший пуск 1-го насосного агрегата (мережевого) Wilo SCP 250/570 HA-355/4-T4-R1/PO | 70,000 | Підрядник |

| | | | | |
|----|---|--|----------|-----------|
| 43 | | Заміна солепроводу на трубу ПВХ водопровідну Ду100-100м | 23,500 | РЦ |
| 44 | | Заміна вузла обліку теплової енергії | 150,000 | Підрядник |
| 45 | котельня по вул. Гімназичній (Червоностудентська), 22 | Ремонт котла КВГ-7,56 №1, №2, труба Ду51х2,5-20 м, заміна дренажу, труба Ду25-50 м, заміна вентилів Ду32 - 6 од., пробкових кранів Ду65 - 3 од., Ду50 - 3 од., Ду20 - 3од., фланці Ду32 - 32 шт. | 66,500 | РЦ |
| 46 | | Заміна запірної арматури на фільтрах №1,2 Ду50 - 5 шт. | 6,497 | ТЕР-2 |
| 47 | котельня по вул. Суворова,4 | Ремонт котлів НІСТУ-5 №1, №2, заміна екранних труб ф76х4 L= 50 м | 70,800 | ТЕР-2 |
| 48 | | Ремонт внутрішньої труби опалення на котли, труба Ду133-2м. | 2,110 | ТЕР-2 |
| 49 | котельня по просп. Ушакова, 12 | Ремонт котла НІСТУ-5 №1, №2, №3, труба Д76х4-80 м, труба Д 114х5- 3м | 40,235 | РЦ |
| 50 | котельня по вул. Богородицькій (Червонофлотська),115 | Ремонт покрівлі котельні 350 м2 над ТП-321, РУ-0,4 кВ, ремонт приміщення ТП-321, РУ-0,4 кВ | 114,967 | РЦ |
| 51 | | Ремонт котла ТВГ-8М №2 труба Ду51х2,5- 120 м | 97,983 | РЦ |
| 52 | | Заміна бака мірника сольового на пластиковий V-1м3 | 8,200 | РЦ |
| 53 | | Заміна щілинних ковпачків на фільтрах № 1,2 | 2,500 | РЦ |
| 54 | котельня по вул. Воронцовській (Комунарів), 2 | Ремонт покрівлі 300 м2 та будівлі котельні | 2521,317 | Підрядник |
| 55 | котельня по вул. Воронцовській (Комунарів),17 | Ремонт котла №1 НІСТУ-5, інв.№2528. Труба безшовна Ду76 -70м, Ду114 - 10м | 49,338 | РЦ |
| 56 | | Заміна (Ревізія) засувки на котлах №2, №3, Ду80-2 од. | 6,966 | РЦ |
| 57 | | Заміна підживлювального бака на пластиковий V=3м3 | 24,699 | РЦ |
| 58 | | Заміна (Ревізія) вентилів на фільтрах, вентиль Ду50-3шт | 3,199 | ТЕР-2 |
| 59 | котельня по вул. Володимира Великого (Ворошилова), 36 | Ремонт внутрішньої частини сольової ями (верхнього склепіння та стін) | 2,918 | РЦ |

| 60 | Капітальний ремонт котла КВГМ 30-150 №3 інв.№2523, заміна конвективної частини | 6000,000 | Підрядник |
|----|---|----------|-----------|
| 61 | Встановлення лічильника Sensus WPD80 з двома витрагомірами | 50,000 | ІПЦ |
| 62 | Ремонт газоходу котла КВГМ 30-150 №3 від вентиляційного коробу до димової труби | 2,475 | РЦ |
| 63 | Ремонт газоходу котла КВГМ 30-150 №4 від вентиляційного коробу до димової труби | 3,472 | РЦ |
| 64 | Заміна (ревізія) засувки та вентилів на трубопроводі вихідної води, засувка Ду80-2 шт., вентиль (шар) ф3/4" - 2 шт., інв.№1038 | 6,833 | РЦ |
| 65 | Ремонт трубопроводу опалення побутових приміщень та котельного залу, засувка Ду50-2 шт., труба Ду 76-6 м.п., Ду 57-186 м.п., Ду 32-29 м.п., труба Ду25-15 м.п., інв.№1044 | 26,687 | ТЕР-2 |
| 66 | Ремонт трубопроводу гребінки артевердловини №1 інв.№ 273, труба Ду159-8,5 м.п., труба Ду89-1,35 м.п., вентиль (шар) Ду 3/4"- 2шт., відвод Ду159-6 шт. | 23,200 | ТЕР-2 |
| 67 | Ремонт трубопроводу гребінки артевердловини №2 інв.№ 272, труба Ду159-8,5 м.п., труба Ду89-1,35 м.п., вентиль (шар) Ду 3/4"- 2шт., відвід Ду159 - 6 шт. | 23,200 | ТЕР-2 |
| 68 | Ремонт підживлюючого трубопроводу від пожежної насосної, труба Ду80-80 м.п., (ревізія) засувка Ду100 - 3шт. | 32,993 | ТЕР-2 |
| 69 | Обв'язка сольового бака-мірника V - 5 м3 на пластиковай з обв'язкою труби Ду 60-6м з пластика, Ду60-10м, засувка Ду80 - 3 шт. (для агресивних середовищ) | 40,623 | ТЕР-2 |
| 70 | Заміна верхніх локів на фільтрах №1, 2 | 0,727 | РЦ |
| 71 | Заміна щільних ковпачків на фільтрі № 3 | 1,300 | РЦ |
| 72 | Встановлення грязевика з відстійником ф600 (труба Ду600-4м.п., фланці Ду500-6шт), інв.№5215 | 49,833 | РЦ |
| 73 | Заміна імпульсних ліній до дифманометрів на металопластикові 68 м,кульові крани 27 шт. та фітінги до них 21 шт. | 11,069 | КВП і А |
| 74 | Встановлення та обв'язка 3 баків підживлення води по V -1м3 котельня №1, с.Степанівка | 9,506 | ТЕР-2 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 75 | | Заміна і обв'язка мережевих насосів 2 шт., марка BL80/210/37/2 | 159,743 | Підрядник |
| 76 | | Ремонт фільтра №1, №2 | 5,000 | ТЕР-2 |
| 77 | котельня по вул. Нестерова, 1а | Ремонт димоходів водогрійних котлів НІСТУ-5, інв.№2639,2640,4783 | 7,056 | РЦ |
| 78 | | Заміна каналізації, труба ПВХ Ду50-4м | 1,120 | ТЕР-2 |
| 79 | | Ремонт внутрішнього трубопроводу, труба Ду159-2м, інв.№1449 | 2,780 | ТЕР-2 |
| 80 | | Ремонт фільтра №2 Д1000 з заміною ковпачків, інв.№ 5237 | 45,000 | ТЕР-2 |
| 81 | | Заміна (реввізія) пробовідборних вентилів на двох фільтрах Ду15 - 4 шт. | 0,768 | ТЕР-2 |
| 82 | | Заміна (реввізія) вентилів Ду50 - 2 шт., труба Ду50-1м на обв'язці фільтра №2 | 4,435 | РЦ |
| 83 | | Заміна вентилів на фільтрах Ду25 - 3 шт. | 1,153 | РЦ |
| 84 | | Встановлення та обв'язка дизель-генератора на котельні за адресою: вул. Нестерова, 1а | 73,477 | Підрядник |
| 85 | | Встановлення та обв'язка дизель-генератора на котельні за адресою: просп. Ушакова, 12 | 54,510 | Підрядник |
| 86 | | Встановлення та обв'язка дизель-генератора на котельні за адресою: Острівське шосе, 1 | 3873,954 | Підрядник |
| ТЕР-2 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ЦТП | | | | |
| 87 | ЦТП-101 | Заміна (реввізія) засувок Ду150 - 6 шт.(опалення) | 4,068 | ТЕР-2 |
| 88 | ЦТП-102 | Заміна (реввізія) засувок Ду150 - 6 шт.(опалення) | 4,068 | ТЕР-2 |
| 89 | ЦТП-103 | Заміна (реввізія) засувок Ду150 - 3 шт.(опалення) | 2,034 | ТЕР-2 |
| 90 | ЦТП-104 | Заміна (реввізія) засувок Ду150 - 3 шт.(опалення) | 2,034 | ТЕР-2 |
| 91 | ЦТП-105 | Заміна (реввізія) засувок Ду100 - 3 шт.(опалення) | 2,034 | ТЕР-2 |
| 92 | ЦТП-106 | Заміна (реввізія) засувок Ду100 - 3 шт.(опалення) | 2,034 | ТЕР-2 |
| 93 | | Ремонт системи опалення приміщень ЦТП, труба Ду20 - 20м, Ду15-20м | 7,334 | ТЕР-2 |
| 94 | ЦТП-107 | Заміна (реввізія) засувок Ду200-1 шт.(опалення), інв.№450 | 7,271 | ТЕР-2 |
| 95 | | Ремонт парапету покрівлі падіння бетонних плит (аварійно-небезпечно) | 16,700 | Підрядник |
| 96 | ЦТП-109 | Заміна (реввізія) засувок Ду150-2 шт. (опалення), інв.№455 | 7,271 | ТЕР-2 |
| 97 | | Ремонт павільйонів входу зовнішніх мереж - 2 шт. | 29,128 | РЦ |
| 98 | | Ремонт парапетів та закладання віконних прорізів V-1,7м.куб. | 7,568 | РЦ |
| 99 | ЦТП-54 | Заміна (реввізія) засувок Д250 30чббр -1 од. Інв.№1309 | 5,030 | ТЕР-2 |
| 100 | | Заміна (реввізія) засувок Д250 30чббр -1 од. Інв.№1318 | 23,502 | ТЕР-2 |


| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------|-------|
| 101 | ЦТП-61 | Заміна (ревізія) засувок Д200 30С47НЖ -1 од. Інв.№1305 | 15,021 | ТЕР-2 |
| 102 | ЦТП-62 | Заміна (ревізія) засувок Д200 30С47НЖ -1 од. Інв.№1303 | 15,021 | ТЕР-2 |
| ТЕР-2 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ | | | | |
| 103 | від ЦТП-108 | Встановлення бойпасних перемичок Ду20 - 2 шт.(ж.б.Шенгелія5,3), труба Ду20-1м.п., кран шар Ду20-1шт. | 0,361 | ТЕР-2 |
| 104 | від врізки в магістральну мережу до ЦТП-104 | Ремонт теплової мережі біля дитячого садка №82, труба Ду325- 4,5м, інв.№469 | 17,176 | ТЕР-2 |
| 105 | від ЦТП-102 | Заміна (ревізія) засувок на житловому будинку по вул. Пагона, 9, Ду50-2 шт., інв.№473 | 2,598 | ТЕР-2 |
| 106 | | Врізка засувок на теплову мережу до школи-саду №9, засувка Ду100 - 2 шт., фланці Ду100 - 4 шт. | 10,000 | ТЕР-2 |
| 107 | від ЦТП-101 | Заміна (ревізія) засувок на житловому будинку Пагона,5а, Ду50-2 шт., інв.№471 | 2,598 | ТЕР-2 |
| 108 | ЦТП-112 | Заміна вводу теплової мережі на тепловий пункт Ду159 -150 м | 150,894 | |
| 109 | Котельні по вул. Гімназичній, 22 | Ремонт теплової мережі від ТК-19 до ТК-20 , труба Ду89-40м, інв.№808. | 35,532 | ТЕР-2 |
| 110 | | Ремонт теплової мережі на житловому будинку по вул. Гімназичній, 22/2, труба Ду70-50м, інв.№810. | 66,704 | ТЕР-2 |
| 111 | | Ремонт теплової мережі від ТК-12 до житлового будинку по просп. Ушакова, 4а, труба Ду89-80 м.п., інв.№794. | 70,979. | ТЕР-2 |
| 112 | | Ремонт теплової мережі в ТК-7 , труба Ду100-1м, фланці Ду100 - 2 шт., | 1,670 | ТЕР-2 |
| 113 | Від котельні по вул. Володимира Великого (Ворошилова), 36 | Ремонт теплової мережі від ТК-851 до ЦТП-61,62, Ду200 - 10 м | 15,349 | ТЕР-2 |
| 114 | Від котельні по вул.Володимира Великого (Ворошилова),36 | Ремонт теплової мережі від котельні по вул. Володимира Великого (Ворошилова), 36 до УТ-3, труба Ду600, L- 200 м | 153,349 | ТЕР-2 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------|-------|
| 115 | Від котельні по вул. Володимира Великого (Ворошилова), 36 до ТК3 | Ремонт компенсаторів Ду600 - 6 шт., Ду500 - 2 шт. | 24,000 | ТЕР-2 |
| 116 | | Ремонт компенсаторів Ду300 - 14 шт. | 28,000 | ТЕР-2 |
| 117 | від ЦТП-52 | Ремонт тепломережі в ПК від ж.б. вул.49ГХД,28 до ж.б. Тарле,2, труба Ду80 L-27,0м, інв.№ 962 | 19,751 | ТЕР-2 |
| 118 | | Заміна (ревізія) засувки Ду100 30ч6бр - 2од., інв.№ 944 | 9,010 | ТЕР-2 |
| 119 | від ЦТП-54 | Ремонт тепломережі в ПК від ТК-54/2 до ТК54/3, від ТК 54/3 до ТК 54/4, Ду159 L- 10,0 м. Заміна (ревізія) засувки Ду150 30ч6бр -2 од, інв. № 945 | 32,602 | ТЕР-2 |
| 120 | від ЦТП-55 | Врізка засувки Ду 150 30ч6бр - 2 од. інв. № 758 | 22,641 | ТЕР-2 |
| 121 | | Заміна засувки Ду100 30ч6бр - 2 од., інв. №817 | 8,624 | ТЕР-2 |
| 122 | від ЦТП-62 | Заміна (ревізія) засувки Ду 150 30ч6бр-1од, інв. № 947. | 8,300 | ТЕР-2 |
| 123 | | Ремонт тепломережі в НК від житлового будинку по вул. Генерала Алмазова, 43, к.1 до житлового будинку по вул. Генерала Алмазова, 43, к.2, труба Ду80 L-22,0м., інв. № 790 | 17,106 | ТЕР-2 |
| 124 | | Ремонт тепломережі від ТК-3 до ТК-5, труба Ду89- 60м, інв.№914 | 32,600 | ТЕР-2 |
| 125 | Тепломережі від котельні по вул. Нафтогавань, 5а | Ремонт теплової мережі до житлового будинку по вул. Нафтогавань, 4, труба Ду70-25 м, інв.№358, | 2,980 | ТЕР-2 |
| 126 | Тепломережі від котельні по вул. Бойко,186а | Ремонт тепломережі від котельні до житлового будинку по вул. Бойко,187, труба Ду159-15м, інв.№227 | 17,766 | ТЕР-2 |
| 127 | Тепломережі від котельні по вул. Воронцовській (Комунарів),17 | Заміна (ревізія) вентилів Ду50-6шт, інв.№887. Ревізія засувки Ду 100 - 14 шт., Ду80 -16 шт. | 2,700 | ТЕР-2 |
| СЕКМП ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ | | | | |
| 128 | Котельня по вул. Бойко, 186а | Заміна насосів МН -3 шт., триходовий кран Ду15 -3 шт., термовимикач 95°С - 3 шт., | 24,021 | СЕКМП |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|-------|
| 129 | | Ремонт різьбових з'єднань лічильника газу в ШРПГ | 8,000 | РЦ |
| 130 | Котельня по шосе В'ячеслава Чорновола (Кіндійське шосе), 17 | Заміна датчиків протоку -5 шт., кулькових кранів Ду 20 - 2 шт., встановлення клапанів-повітрявідвідників - 2 шт., триходовий кран Ду 15 - 2 шт., термовимикач 95°C - 4 шт., термістор - 4 шт. | 8,857 | СЕКМП |
| 131 | | Ремонт підлоги котельні. Утеплення підлоги | 43,000 | РЦ |
| 132 | | Заміна бака насосної станції підживлення | 3,427 | СЕКМП |
| 133 | Котельня по вул. Потьомкінській (К.Маркса), 12 | Відновлення верхньої нагрівачої секції (заміна циркуляційного насоса МН - 1 шт., теплообмінник, заміна датчиків протоку - 2 шт.). | 14,564 | СЕКМП |
| 134 | Котельня по вул. Богородицькій (Червонофлотська), 23а | Заміна напороміру 0-4кПа - 1 шт. | 1,337 | СЕКМП |
| 135 | Котельня по вул. Рішельєвській (Жовтневої революції), ба | Ремонт даху котельні, шифер S=4м2 | 0,696 | РЦ |
| 136 | | Заміна напороміру 0-4кПа-1шт | 1,337 | СЕКМП |
| 137 | Котельня по вул. Лютеранській (Кірова), 12 | Заміна кулькових кранів на триходові Ду15 - 3 шт., кулькових кранів Ду25-1шт., встановлення клапанів-повітрявідвідників, термоізоляція МН-100 - 2 компл. | 1,552 | СЕКМП |
| 138 | Котельня по вул. Молодіжній, 12 | Заміна датчиків протоку - 3 шт., заміна кулькових кранів Ду25-1шт., триходовий кран Ду15 - 4 шт., заміна теплообмінників модуля - 2 шт., блок управління модулем, термоізоляція МН-100 - 2 компл. газовий клапан - 1шт., блок управління газовим клапаном - 3шт. | 46,494 | СЕКМП |
| 139 | | Заміна компенсатора об'єму 500 л, регулятор тиску води 1,5-3,0 кг/см2 | 13,624 | СЕКМП |
| 140 | | Ремонт насоса, інв №6546 (заміна корпусу насоса) | 9,482 | ЦР |
| 141 | | Термовимикач 95°C-6шт. | 9,054 | СЕКМП |
| 142 | Котельня по вул. Івана Богуна (Ілліча), 7а | Ремонт даху котельні примикання, S=2м2 | 1,923 | РЦ |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|---------|-----------|
| 143 | | Заміна датчиків протоку - 5 шт., термовимикач 95°C - 4 шт., газовий клапан-1 шт., встановлення клапанів-повітрявідвідників - 3 шт., триходовий кран Ду15-2 шт., ц/насос МН - 2 шт., термоізоляція-1 компл., датчики контролю полум'я - 2 шт. | 18,981 | СЕКМП |
| 144 | | Заміна (ревізія) засувок в ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК7, Ду100 - 4 шт., Ду50 - 6 шт., Ду80 - 2 шт. | 19,500 | |
| 145 | Котельня по пров. Янгартному, 5а | Заміна напороміру 0-4кПа - 1шт., датчик тиску теплоносія ОВК 80 - 2 шт., 3-х ходовий кран, датчики контролю полум'я - 2 шт. | 8,061 | СЕКМП |
| 146 | Котельня по вул. 21 Східній, 29 | Утеплення внутрішніх трубопроводів | 0,786 | РЦ |
| 147 | Котельня по вул. 20 Східній, 31а | Утеплення внутрішніх трубопроводів, плата блока управління котла | 24,400 | РЦ |
| 148 | Котельня по вул. 20 Східній, 31 | Утеплення внутрішніх трубопроводів, блок управління котла, насос циркуляційний | 44,400 | РЦ |
| 149 | Котельня по вул. Запорізькій, 140 | Заміна реле тиску води 0,5-2,0 кг/см2 | 3,200 | СЕКМП |
| 150 | Котельня по вул. Нафтогавань, 5а | Ремонт даху котельні | 4,200 | Підрядник |
| 151 | | Заміна датчиків тиску теплоносія ОВК-100 - 4 шт., заміна реле тиску газу ОВК-100 - 3 шт., електроди контролю полум'я - 3 шт., електроди підпалу-3 шт. | 20,656 | СЕКМП |
| 152 | Котельня по вул. Театральній, 32 | Відновити модуль МН-120, заміна насосної станції підживлення | 150,000 | СЕКМП |
| ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР | | | | |
| 153 | Інженерно-технічний центр, вул. Гончарна (Котовського), 4 | Ремонт, скління віконних рам - 6 од. | 4,087 | РЦ |
| АДС, ГАРАЖ, СКЛАД | | | | |
| 154 | Склад №1, Миколаївське шосе, 11а | Частковий ремонт м'якої покрівлі будівлі центрального складу | 4,200 | Підрядник |
| 155 | Склад № 1, Миколаївське шосе, | Ремонт м'якої покрівлі складу № 1 в районі примикання до приміщення газової служби | 5,000 | РЦ |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|--|
| 11a | | | | | |
| 156 | АДС; Миколаївське шосе, 11а | Ремонт приміщень | 115,600 | РЦ | |
| 157 | Гараж, вул. Запорізька, 140 | Капремонт оглядової ями з навісом | 253,315 | РЦ | |
| Ремонт асфальтобетонного покриття | | | | | |
| 158 | | Відновлення асфальтобетонного покриття дорожньої мережі в м. Херсоні | 629,267 | Підрядник | |
| | | Всього: тис. грн, з них | 32 835,237 | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний інженер
АТ «Херсонська ТЕЦ»

П. ПЛЯС

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження начальника
Херсонської міської
військової адміністрації
09.06.2023 № 284р

План заходів з підготовки теплових мереж АТ «Херсонська ТЕЦ» до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років

| № з/п | Найменування заходу. Найменування об'єкта. | Кількість, м | Термін виконання |
|--|---|--------------|------------------|
| Капітальний ремонт теплових мереж | | | |
| 1 | ТК213-ТК214 по вул. Іллюші Кулика. Ремонт трубопроводів Д273 | 400 | червень |
| 2 | ТК225-ТК226 по вул. Іллюші Кулика. Ремонт трубопроводів Д219 | 432 | серпень |
| 3 | ТК-837 по вул. 200 років Херсона до ТК-838 по вул. 200 років Херсона. Ремонт трубопроводів Ду 426 | 252 | липень |
| 4 | ТК305-ТК401, вул. Привокзальна. Ремонт трубопроводів Д 426 (250) | 120 | червень |
| 5 | ТК212/1-ТК212/2, вул. Миру. Ремонт трубопроводів Д 275 | 80 | вересень |
| Поточний ремонт теплових мереж | | | |
| 6 | ТК-501 по вул. Привокзальній до будівлі-7 по вул. Привокзальній. Ремонт трубопроводів Д 159 | 30 | червень |
| 7 | ТК-905/5а по вул. 200 років Херсона до КП-3 по вул. 200 річчя Херсона. Ремонт трубопроводів Д 273 | 55 | червень |
| 8 | ТК-905/3 по вул. 200 річчя Херсона до УТ-7,8,9 по вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії. Ремонт трубопроводів Д 219 | 80 | червень |
| 9 | ТК-225а по вул. Іллюші Кулика до ТК-225а/1 (Чорноморська, 36А). Ремонт трубопроводів Д 89 | 156 | липень |
| 10 | ТК-826/3 по вул. Кости Хетагурова до ТП Приміський, 7 (школа № 33, Кольцова, 52). Ремонт трубопроводів Д 89 | 100 | липень |
| 11 | Житловий будинок по вул. Перекопській, 151 до житлового будинку по вул. Чорноморській, ба. Ремонт трубопроводів Д108 | 50 | серпень |
| 12 | ТК-1-3 по просп. Текстильників (житловий будинок по просп. Текстильників, 5а) до ТК-1-4 по просп. Текстильників. Ремонт трубопроводів Д 159 | 40 | серпень |
| 13 | ТК-1-8 по вул. Університетській (житловий будинок по вул. Університетській, 104) до ТК-1-9 по вул. Університетській. Ремонт трубопроводів Д 108 | 50 | серпень |
| 14 | ТК-1-18 по вул. Університетській (житловий будинок по вул. Університетській, 100) до ТК-1-18а по вул. Чорноморській. Ремонт трубопроводів Д 89 | 50 | серпень |
| 15 | ТК312-ТК313, просп. Ушакова, 46-48. Ремонт трубопроводів | 40 | липень |

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| | Д426 | | |
| 16 | ТК-327 по вул. 295 Стрілецької дивізії до ТК-328 по вул. 295 Стрілецької дивізії. Ремонт трубопроводів Д 426 | 80 | липень |
| 17 | УТ-7-Гмирьова,8. Ремонт трубопроводів Ду50. | 50 | червень |
| 18 | Ремонт трубопроводів Ду100 у непрохідному каналі від ТК-814 до ЦТП Полковника Кедровського,4 | 50 | квітень |
| 19 | Ремонт трубопроводів Ду200 у прохідному каналі від ТК-64/7 до ТК-64/8 (мережі від ЦТП-64, просп. 200-річчя Херсона,30а) | 20 | квітень |
| 20 | Ремонт трубопроводів Ду100 у непрохідному каналі від ТК-57/2 до житлового будинку по Бериславському шосе,12 (від ЦТП-57) | 40 | квітень |
| 21 | Ремонт трубопроводів Ду150 у прохідному каналі від ТК-64/8 до ТК-64/9 (мережі від ЦТП-64, просп. 200-річчя Херсона,30а) | 114 | квітень |
| 22 | Ремонт трубопроводів Ду100 у непрохідному каналі від житлового будинку по вул. Залізничній,17 до житлового будинку по вул. Залізничній,19 (мережі від ТК-404) | 50 | травень |
| 23 | Ремонт трубопроводів Ду200 у прохідному каналі від ЦТП-49, від житлового будинку по вул. Покришева,14 до житлового будинку по вул. Покришева,14а | 30 | травень |
| 24 | Ремонт трубопроводів Ду150 у непрохідному каналі від ТК-819а до ТК-819а/4 в районі житлового будинку по просп. 200-річчя Херсона, 23 | 59 | травень |
| 25 | Ремонт трубопроводів Ду150 в прохідному каналі від ТК-72/15 до житлового будинку по вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії,18, корп.4 (мережі від ЦТП-72) | 76 | вересень |
| 26 | Ремонт трубопроводів Ду150 у прохідному каналі від ЦТП-50 до житлового будинку по вул. Карбишева,24 | 31 | вересень |
| | Усього,м | 2535 | |
| | | | |
| | Ремонт (заміна) засувок | | |
| 1 | вул. Чорноморська, 8. Заміна засувок Ду 80 Ру 10 | 6 | липень |
| 2 | вул. Університетська, 102. Заміна засувок Ду 80 Ру 10 | 4 | липень |
| 3 | вул. Університетська, 102. Заміна засувок Ду 100 Ру 10 | 2 | липень |
| 4 | просп. Текстильників, 5. Заміна засувок Ду 80 Ру 10 | 2 | вересень |
| 5 | просп. Текстильників, 5. Заміна засувок Ду 100 Ру 10 | 4 | вересень |
| 6 | ТК-15 (від ЦТП-72). Заміна засувок Ду 150 Ру 10 | 2 | вересень |
| 7 | Техпідпілля житлового будинку по вул. Карбишева, 24 (від ЦТП-50). Заміна засувок Ду 150 Ру 10 | 2 | вересень |
| 8 | вул. Перекопська, 153. Заміна засувок Ду 80 Ру 10 | 4 | серпень |
| 9 | вул. Перекопська, 153. Заміна засувок Ду 100 Ру 10 | 2 | серпень |
| 10 | ТК226, вул. Іллюші Кулика. Заміна засувок Ду 200 Ру 16 | 2 | серпень |
| 11 | просп. Текстильників, 6 в сторону житлового будинку по просп. Текстильників, 4. Заміна засувок Ду 150 Ру10 | 2 | травень |

| | | | |
|----|--|-----------|---------|
| 12 | просп. Текстильників, 6 в сторону житлового будинку по просп. Текстильників, 4. Заміна засувок Ду 100 Ру10 | 4 | травень |
| 13 | Техпідпілля житлового будинку по вул. залізничній,19 (від ТК-404). Заміна засувок Ду 100 Ру 10 | 2 | травень |
| 14 | Техпідпілля житлового будинку по вул. Полковника Кедровського,4. Заміна засувок Ду 100 Ру 10 | 2 | квітень |
| 15 | ТК-9 (від ЦТП-64). Заміна засувок Ду 150 Ру 10 | 2 | квітень |
| 16 | ТК-64/7(від ЦТП-64). Заміна засувок Ду 200 Ру 10 | 2 | квітень |
| 17 | ТК-57/2 (від ЦТП-57). Заміна засувок Ду 150 Ру 10 | 2 | квітень |
| | ВСЬОГО: | 46 | |

Примітка: протягом періоду в плані можливі зміни та/або доповнення

Всього заплановано:

| | | |
|----------|--|-------------|
| 1 | Ремонт теплових мереж, метрів | 2535 |
| | в тому числі: Ремонт магістральних тепломереж, метрів | 1284 |
| | Ремонт внутрішньоквартальних тепломереж, метрів | 1251 |
| 2 | Капітальний ремонт (заміна) засувок, шт. | 46 |
| 3 | Поточний ремонт засувок, шт. | 1320 |
| 4 | Поточний ремонт компенсаторів, шт. | 147 |
| 5 | Поточний ремонт елеваторних вузлів, одиниць | 71 |