



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
м. Херсон**

03.04.2026

№ 335А

Про погодження Технологічного регламенту централізованого водопостачання для комунального підприємства «Теплокомунгосп»

Розглянувши лист комунального підприємства «Теплокомунгосп» від 11.03.2026 № 54, з метою забезпечення населення селища Зеленівки, селища Молодіжного, селища Сонячного, села Богданівки та села Петрівки доброякісною питною водою, попередження виникнення інфекційних захворювань та харчових отруєнь, пов'язаних зі споживанням питної води, враховуючи листи-погодження Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області від 18.11.2025 № 4.2-вих-10/3417-25 та Державної установи «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» від 10.03.2026 № 14-18/83, службову записку директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д. від 18.03.2026 № 774, зареєстровану виконавчим комітетом Херсонської міської ради 19.03.2026 за № 7-498-5/26, відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.04.2024 № 309, частини другої статті 10, статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»», указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), від

19.09.2022 № 658/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області», розпорядження Президента України від 03.06.2025 № 76/2025-рп «Про призначення Я. Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:


1. Погодити Технологічний регламент централізованого водопостачання для комунального підприємства «Теплокомунгосп», що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій Херсонської міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д. та на в.о. директора комунального підприємства «Теплокомунгосп» БУРДЄЙНОГО О.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОРЕХОВА С.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ПОГОДЖЕНО:  
Розпорядження начальника  
Херсонської міської  
військової адміністрації  
від 03.04.2026 № 335А

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
В.о. директора КП «Теплокомунгосп»



О. БУРДЕЙНИЙ  
2026 року

## ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

### Централізованого водопостачання для комунального підприємства «Теплокомунгосп»

Згідно наказу №309 від 12.04.2024р. Про затвердження Порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів

2026 рік

## **Технологічний регламент централізованого водопостачання для комунального підприємства «Теплокомунгосп»**

Основним завданням технологічного регламенту роботи центральної системи водопостачання є регулювання правових відносин у галузі забезпечення збереження, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об'єктів. Основною умовою організації праці робітників підприємства є дотримання регламентованого переліку робіт з технічного обслуговування та експлуатації устаткування, споруд і мереж. Роботи з обслуговування споруд виконуються цілодобово, включаючи вихідні та святкові дні.

До споруд та устаткування, які обслуговуються належать:

- водозабори підземних вод, насосні станції;
- споруди для зберігання запасів води, водонапірні башти;
- водопровідні мережі.

Технологічний регламент розроблено відповідно до нормативно – правових актів згідно із законами України «Про охорону навколишнього природного середовища № 1268-ХІІ від 26.06.91, ВВР, 1991, № 41, зі змінами», «Про охорону праці № 2695-ХІІ від 14.10.92 зі змінами», Водним кодексом України № 214/95-ВР від 06.06.95 зі змінами».

### **Опис комунального підприємства**

Комунальне підприємство «Теплокомунгосп» Херсонської міської територіальної громади розташоване за адресою: м. Херсон, смт. Зеленівка, вул. (адреса не вказана), поштовий індекс 73481.

Комунальне підприємство «Теплокомунгосп» засноване на комунальній власності Херсонської міської територіальної громади, відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Засновником та Власником КП «Теплокомунгосп» є Херсонська міська територіальна громада в особі Херсонської міської ради, згідно рішення № 101 від 26.02.2021 та діє на підставі Статуту.

Комунальне підприємство «Теплокомунгосп» діє на підставі безстрокової ліцензії № 426 від 20 липня 2015 р. на впровадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Згідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), види діяльності за КВЕД:

- 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний).

Основною виробничою діяльністю КП «Теплокомунгосп» є підготовка і забезпечення водою питної якості населення, бюджетні установи, комунально-побутових об'єктів і промислових підприємств смт. Зеленівка, сел. Сонячне, сел. Молодіжне, с. Петрівка, с. Богданівка; експлуатація водопровідних систем.

Підприємство є первинним користувачем, має власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Комунальне підприємство «Теплокомунгосп» надає послуги з централізованого водопостачання населених пунктів:

- смт. Зеленівка – 2173 абонентів;
- сел. Сонячне – 292 абонентів;
- с. Петрівка – 130 абонентів;
- с. Богданівка – 193 абонентів;
- сел. Молодіжне – 393 абонентів

Чисельність населення в зоні обслуговування підприємства складає: 8791 чоловік населення, 3306 абонентів, призначена для добування та транспортування споживачам питної води.

Питна вода відпускається для задоволення потреб населення, комунально-побутових підприємств, а також господарсько-питних потреб промислових і сільськогосподарських підприємств та для гасіння пожеж.

Технічна експлуатація системи водопостачання забезпечує безперебійну і надійну роботу всіх споруд із врахуванням вимог раціонального використання водних ресурсів.

Чисельність працюючих в КП «Теплокомунгосп»: 37 чол.

### **Характеристика джерела питного водопостачання**

Видобуток підземних вод (Херсонська – 2), для водопостачання смт. Зеленівка, с. Петрівка, Богданівка, сел. Сонячне, сел. Молодіжне відбувається за допомогою артезіанських свердловин КП «Теплокомунгосп». Всі свердловини, які розміщені на ділянці Херсонська – 2 Херсонського родовища прісних вод існуючи та експлуатуються на протязі багато років.

Для підйому води КП «Теплокомунгосп» експлуатує артезіанські свердловини глибиною від 57 до 100 м. Артезіанські свердловини, які розташовані смт.Зеленівка, сел. Молодіжне, сел. Сонячне, с. Петрівка, с. Богданівка.

### **Якість води джерела питного водопостачання**

Якість води джерела питного водопостачання в Україні визначається за бактеріологічними, органолептичними (запах, колір, смак) та хімічними показниками, що відповідають нормам безпеки. Основними вимогами є мінералізація до 1-1,5 г/дм<sup>3</sup>, рН 6,5-8,5 та твердість до 7 ммоль/дм<sup>3</sup>, що гарантує відсутність шкідливих речовин та збудників хвороб.

Ключові показники якості питної води

Органолептичні властивості: Вода повинна бути прозорою, без неприємного запаху та присмаку.

Мінеральний склад: Загальна мінералізація (сухий залишок) — до 1 г/дм<sup>3</sup> (за погодженням — до 1,5 г/дм<sup>3</sup>), оптимальна — 0,2 – 0,5 г/дм<sup>3</sup>.

Безпека: Відсутність патогенних мікроорганізмів та низька концентрація токсичних хімічних речовин.

pH: Оптимальний рівень водневого показника – 6,5-8,5.

Жорсткість: Не повинна перевищувати 7 ммоль/дм<sup>3</sup>.

### **Якість питної води у системі централізованого водопостачання**

Якість води регулюється державними стандартами, зокрема ДСТУ 7525:2014 та ДСанПіН 2.2.4-171-10, що включають виробничий контроль та моніторинг органами Держпродспоживслужби. Зони санітарної охорони джерел є обов'язковими для запобігання забрудненню.